# 入札説明書等に対する質問回答書

「上山田林道上山田支線改良工事（R5補正）」

| 質問事項 | 回答事項 |
|---|---|
| ・本工事箇所までは県道から農道等(2.0Km)を利用して人員、機資材等を搬入しなければなりません。<br>利用する農道、林道等は整備がなされておらず大型での搬入は出来ないと思われます。整備にかかる費用は変更の対象になるのでしょうか。 | ・本工事箇所に至る国有林林道等を整備しなければ資材等の搬入ができない場合は設計変更で計上することは可能です。<br>ただし、農道等の場合は道路管理者と協議する必要があります。 |
| ・盛土（購入土）の購入土には運搬費が計上されているのでしょうか。 | ・盛土の購入土は新潟県公表単価を計上しています。想定した購入先からの運搬費は計上してないので、実際の購入先からの運搬費は設計変更で対応します。 |
| ・使用するｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型溝は　300 300*280*2000(10%用)の製品でしょうか。また、側溝据付内訳書を教えてください。また、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の設置費用は計上されているのでしょうか。 | ・横断工の規格は300A　300*300*2000(10%用）を計上しています。据付けに係る費用は計上していないので設計変更で対応します。また蓋の据付も同様です。 |
| ・植生ネット工に使用する植生ネットの規格・製品名を教えてください。 | ・植生ネット工は盛土のり面保護として計上しており、目的に沿った資材であればよいので商品名や規格は特定はしておりません。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |