

仕 様 書

1 概要

- (1) 件名 令和8年度 木曽森林管理署庁舎等電力需給業務（単価）
- (2) 需要場所 長野県木曽郡上松町正島町 1-4-1
木曽森林管理署庁舎及び敷地内施設
供給地点特定番号
0405326814308000000000・・・倉庫（電灯）
0405326814317171000000・・・車庫（動力）
0405326814317100000000・・・本庁舎（電灯）
0405326814317101000000・・・本庁舎（動力）

2 仕様

- (1) 契約電力及び予定使用電力量
仕様書_本票のほか、別紙1のとおり
- (2) 電力量料金の算定にあたっては、発電費用等の変動による調整を行うこと。
- (3) 再生可能なエネルギー賦課金については、経済産業大臣が毎年度定める賦課金単価に電力使用量を乗じて算出する。
- (4) 供給期間
令和8年4月検針日～令和9年4月検針日の前日まで
- (5) 電力量等の検診
ア 自動検針装置 :あり
イ 電力会社の検診方法 :自動検針
ウ 電力量計構成 :電力需給用複合計器
- (6) 需給地点
需要場所における木曽森林管理署が設置した第1号柱上の中部電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と木曽森林管理署の開閉器電源側接続点。ただし、取引用軽量装置は、中部電力パワーグリッド株式会社の保有である。
- (7) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ。
- (8) 保安上の責任分界点
需給地点及び電気工作物の財産分界点と同じ。ただし、取引用軽量装置は、中部電力パワーグリッド株式会社がその保安の責めを負う。

3 その他

- (1) 契約履行にあたり、敷地内への計器類の設置が必要な場合は、これを認める。
- (2) 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や需給条件については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。