

入札説明書に対する質問および回答書

事業名： 北沢橋梁ほか2橋改良工事

公告日： 令和7年5月2日

入札日： 令和7年6月10日

発注機関： 中部森林管理局 木曽森林管理署南木曽支署

番号	質問	回答
1	(PCB含有廃棄物の取扱について) 1.工事着手前にPCB含有量試験を実施する必要があると思いますが、協議は可能ですか。 2.PCB含有廃棄物の処分はどのようになっていますか。	PCBが含有量試験について、事前に調査を実施しておりますので、試験実施をする必要はありません。 P C B 含有廃棄物の処分について、本事業の設計ではP C B 塗膜の除去および回収・積込までとしており、処分は設計しておりません。
2	(分電盤設備設置・撤去について) ・器具等が日当たりの損料となっていますが、損料の公表は可能でしょうか。電線等の延長がわかりません。	分電盤設備の器具等の日当り損料については、刊行物の著作権により公表することは出来ません。 また、電線等の延長については、「農林水産省 土地改良工事積算基準（令和6年度）」により設計しております。