

入札説明書等に対する質問への回答について

令和7年1月24日付けで入札公告を行いました「豊平川右岸林道外橋梁塗装塗替工事」について、以下の通り質問がありましたので回答します。

令和7年2月7日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 佐藤 肇

質問 番号	質 問	回 答
1	低濃度 PCB 含有廃棄物の PCB 含有量の測定について、測定は1橋1検体で良いか。また、測定に要する費用は計上されているかご教示ください。	本工事は北海道森林管理局において、事前に有害物質（PCB、鉛等）の分析調査を行い、低濃度 PCB 及び鉛の検出があった橋梁であり、測定不要である。（仕様書等の一部訂正を参照。）
2	低濃度 PCB 含有廃棄物の収集・運搬について、各橋の収集した低濃度 PCBB 含有廃棄物の一時保管に係る保管場所・保管容器・保管方法についてご教示ください。 また、運搬に用いる容器や個数、運搬に用いる車種及び方法についてご教示ください。	低濃度 PCB 廃棄物に係る保管については、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い適正に保管する必要があります。また、運搬については令和元年12月環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課「低濃度 PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従い適切に運搬する必要があります。保管容器については、UN規格の200ℓ天板取外し式の鉄製ドラム缶容器を想定しています。なお、保管ならびに保管容器等については発注内容に含まれておりませんので、現地の状況により監督職員と協議の上設計変更で対応いたします。
3	PCB 塗膜処分費は計上されているかご教示ください。	処分費は計上されています。ダウンロードシステムをご覧ください。

北海道森林管理局では、工事を円滑に進めるため「設計変更事例集」を作成し、ホームページで公表しています。是非とも御活用願います。

<https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/job/contract/keiyakuyakukan.html>

(担当：業務グループ 土木担当)