

仕様書等に関する質問及び回答書

物件名：令和8年度留萌北部森林管理署宿舍修繕業務

問	質問	回答
1	ホームタンク錆止め塗りについて、 1度塗り、2度塗りのどちらか？	2度塗りです。
2	ホームタンク錆止め塗りについて、 錆止めを塗る前に、錆び落としは必要 か？	錆び落としが必要です。