

公告中の案件に関する質問及び回答

|           |  |
|-----------|--|
| 質 問 日     | 令和6年 4月20日   |
| 発 注 機 関   | 和歌山森林管理署   |
| 事 業 名     | 野々川溪間工事  |
| 公 告 日     | 令和6年 3月27日   |
| 開 札 日 時   | 令和6年 5月 7日 14時00分  |
| 質 問 の 内 容 | ①ウインチベース架設・撤去 1年未満（31号代価表）においてL3.6～4末口14～22 損料50%とありますが、材料明細書に記載願います。（損料50%で1.9m <sup>3</sup> と解釈しているのですが、それならばもう少し明確な規格・寸法があると思いますのでよろしくお願い致します。） |
| 質 問 の 回 答 | 治山林道必携P250によりΦ0.18m、L=3.0m×20本の1.9m <sup>3</sup> で数量算出し、杉丸太の単価11,600円の損料50%を1.9m <sup>3</sup> に乗じてを積算しています。  |

問合わせ先  
 和歌山森林管理署 総務グループ  
 電話：050 - 3160 - 6120