

公告中の案件に関する質問及び回答

質 問 日	令和7年4月17日
発 注 機 関	兵庫森林管理署
事 業 名	桑ヶ仙溪間工事
公 告 日	令和7年4月16日
開 札 日 時	令和7年5月23日
質問の内容	1 施工箇所について 兵庫県道路総合管理システムにて確認したところ、国道482号線の通行止めを行っています。 規制場所: 美方郡香美町小代区秋岡 規制期間: 令和6年10月21日～令和7年8月31日 規制時間: 終日 工事に支障はないでしょうか？ ※現地までの通行及び資機材等運搬ルートを含む 2 コンクリートポンプ打設について 設計図に配置図等の資料が見当たりませんが、施工ヤードについて問題なく配置・施工ができると考えればよろしいでしょうか？ 設計時の考え方を教えて下さい。 3 仮設工について 交通誘導員B 20名を設計計上されております。 1日/2名の計上をしていますが、いつ配置する設計なのか教えて下さい。
質問の回答	1 国道482号線の通行については、但馬県民局 新温泉土木事務所と調整済みであり、交通規制期間中であっても、工事車両の通行及び資機材の搬入搬出は可能です。 2 作業ヤードは国有林内で確保しており、コンクリートポンプ車打設が可能と想定していますが、現地精査の結果、作業ヤードの確保が必要と判断される場合は、監督職員と協議のうえ、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更協議の対象とします。 3 コンクリート打設時に8回、資材搬入、搬出時に各1回で計10回、各回とも国道482号線に2名配置する設計としています。

問合せ先 : 兵庫森林管理署 総務グループ
電話 050-3160-6170 FAX0790-62-4790