

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和7年5月13日
発注機関	広島森林管理署
事業名	八本松(ケ-2ほか)溪間工事
公告日	令和7年4月16日
開札日時	令和7年5月23日
質問の内容	<p>「参考資料」の材料明細書における下記2点についてご教示をお願いします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 暗渠排水管の使用期間が不明なこと</li> <li>2. 生コンクリート(普通)とありますが、規格では、18-8-40BB となっています。生コンクリート(高炉)の間違いではないでしょうか。</li> </ol>
質問の回答	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用期間6ヶ月未満を想定しております。DLシステムに添付の90_sankoushiryuu 19号代価表・材料明細書を修正して、添付しておりますので、ご参照ください。</li> <li>2. 名称と規格が整合していないため、DLシステムに添付の90_sankoushiryuu 8号代価表・16号代価表・材料明細書を修正し、添付しておりますので、ご参照ください。</li> </ol>

問合せ先 : 広島森林管理署 総務グループ  
 電話 050-3160-6145 FAX082-247-5822