

公告中の案件に関する質問及び回答

| | |
|---------|--|
| 質 問 日 | 令和7年5月14日 |
| 発 注 機 関 | 広島森林管理署 |
| 事 業 名 | 黒瀬(ケ-18ほか)溪間工事 |
| 公 告 日 | 令和7年4月16日 |
| 開 札 日 時 | 令和7年5月23日 |
| 質問の内容 | <p>1. 仮設工の廻排水工の管径について質問いたします。数量集計表では排水管φ400となっておりますが、積算内訳書の26号代価表(P68)では300mm、27号代価表(P69)では400mmと300mmの2つの記述があります。どちらが正でしょうか？よろしくお願いたします。</p> |
| 質問の回答 | <p>1. 仮設工の廻排水管について、DLシステムに添付の 90_sankoushiryou 26号代価表及び27号代価表のとおり、ケ-18は排水管(φ300)、ケ-17-7は排水管(φ400)により設計しており、50_suuryoukeisansyo「仮設工・その他経費数量計表」廻排水(ケ-18) 排水管(φ400)は排水管(φ300)の誤りです。50_suuryoukeisansyo「仮設工・その他経費数量計算表」を修正し、添付しておりますのでご参照ください。</p> |

問合せ先 : 広島森林管理署 総務グループ
電話 050-3160-6145