

公告中の案件に関する質問

質問日	令和8年2月20日	
発注機関	近畿中国森林管理局 島根森林管理署	
事業名	大志戸林道改良工事	
公告日	令和8年1月28日	
開札日時	令和8年3月11日	
	質問の内容	質問の回答
1	<p>①現場説明補足事項</p> <p>(1) 機械・・・</p> <p>大型ブロックの据付機械について、バックホウ0.8m³ (2.9t吊)が積算されていますが、現状での現場搬入が難しいと思います。</p> <p>搬入時の仮設工、もしくは据付機械等は変更対象でしょうか。</p>	<p>現地の状況により現場搬入が難しい場合は、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更協議の対象とします。</p>
2	<p>(3) 仮設物・・・</p> <p>ポンプ作業時排水16.4日で積算とありますが、明細書には16.3日が正しいでしょうか。</p> <p>ポンプ口径150mm*1台で積算とありますが、明細書は50mm*1台で表示されていますが、どちらでしょうか。</p>	<p>ポンプ作業時排水16.4日です。明細書を修正しました。</p> <p>修正したダウンロードシステムの「90_sankousiryoku.pdf」をご確認ください。</p> <p>13号明細書の数量「16.3」→「16.4」</p> <p>ポンプ口径は50mmです。現場説明補足事項を修正しました。</p> <p>修正したダウンロードシステムの「42_gensetu_hosoku.pdf」をご確認ください。</p> <p>現場説明補足事項2 (3) ポンプ口径「150」→「50」</p>
3	<p>仮設工 数量計算書</p> <p>水替工日数ですが、現場打ちコンクリート等があり、脱型できるまでの強度確保の養生期間が必要と思いますが、日数の変更は可能でしょうか。</p>	<p>現地の状況により水替工日数が必要と認められる場合は、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更協議の対象とします。</p>

お問合せ先

島根森林管理署 総務グループ

電話 050-3160-6130