

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和8年3月16日
発注機関	和歌山森林管理署
事業名	高野山(不動谷川)溪間工事
公告日	令和8年3月11日
開札日時	令和8年4月22日
質問の内容	<p>廻排水管設置について</p> <p>廻排水管設置の仮設図面によると、排水管の設置場所がNo12の呑口の地盤高476.18mより鋼製枠護岸工⑫の天端476.84mの方が0.66m高くなるため逆流してしまいます。床掘りをするにあたり、もっと高い位置に設置しなければならないと思います。鋼製枠谷止も同様です。</p> <p>常時排水である廻排水管(1mパイプ)を作業時のみの排水ポンプ(8インチクラス)に変更する事は可能でしょうか。</p>
質問の回答	<p>廻排水管設置について</p> <p>廻排水管の呑口高さは476.18mに大型土のう積高2.00mを加えて478.18m、吐口は鋼製枠谷止工の袖天端高である475.10m以下を想定しており、敷設区間全体で下り勾配を確保する計画としていることから、施工上の支障となる逆流は生じないものと想定しています。</p> <p>廻排水のポンプによる作業時排水への変更については、監督職員と協議したうえで「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき変更協議の対象とします。</p>

問合せ先：和歌山森林管理署 総務グループ

電話：050-3160-6120