

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和8年4月17日
発注機関	和歌山森林管理署
事業名	下モ谷西側治山工事
公告日	令和8年4月15日
開札日時	令和8年5月27日
質問の内容	<p>1 参考資料において、諸雑費の対象行表示がありません。表示されている設計書を公表していただけないでしょうか。</p> <p>2 参考資料 内 材料明細書において「物価資料は令和8年4月号を採用しています。」とありますが、県単価採用材料においても和歌山県公共工事設計単価表(令和8年4月15日改定)を採用しているとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>3 参考資料 37号代価表[モルタル配合(材料費)]内セメント(t)ですが、材料明細書にて普通ポルトランド・フレコン(1t袋)を採用しているとなっておりますが、現状計上されている機械構成において1トンフレコンパックでの施工は困難であると思われます。過年度工事にて採用されていた25kg袋入セメントに設計変更できないでしょうか。</p> <p>4 参考資料 30号代価表[足場工(キャットウォーク)]ですが、親表(22号明細書)内備考欄のR7 治山林道必携・上巻P644を参照したところ、とび工が歩掛にありますが、30号代価表では計上されていません。正しい記載となっておりますか。</p> <p>5 参考資料 20号明細書[コンクリート横断溝 内径300mm T-25 横断用]内水路(U字側溝)内径300mm T-25ですが、材料明細書にて物価資料の単価を採用しているとなっておりますが、記載の規格の製品が見つかりません。採用されている物価資料単価の品名及び規格 または単価を公表していただけないでしょうか。また、グレーチングの材料費が計上されていませんが、上記単価に含まれていますか。</p> <p>6 参考資料 賃料 ・5号単価表内 バックホウ(クローラ型) 山積0.8m³ ・13号代価表内 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] は材料明細書に記載がありませんが、長期割引ありの賃料で計上されていますか。</p> <p>7 参考資料内 生コンクリート単価がすべて普通で計上されていますが、材料明細書内の生コンクリート 18-8-40BB 35,900円 署決単価が採用されていると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>8 参考資料 29号代価表[集水樹設置 0.4m³以下 運搬50m以下 18-8-40]内クラッシュラン C-40ですが、材料明細書に記載がありません。県単価と物価資料どちらの単価を採用していますか。</p>
質問の回答	<p>1 諸雑費の対象行を表示し修正します。</p> <p>2 和歌山県公共工事単価表(令和8年4月15日)を採用しています。</p> <p>3 1日の施工量から勘案し、1トンフレコンパックでの施工が可能と考えています。1トンフレコンパックでの施工が困難と認められる場合は、監督職員と協議のうえ「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき、変更協議の対象とします。</p> <p>4 30号代価表を修正します。</p> <p>5 20号明細書について、水路(U字側溝)内径300mm T-25から鉄筋コンクリートU字溝(300A)に修正し、グレーチングを追加します。また、材料明細書も合わせて修正します。</p> <p>6 材料明細書に追記します。なお、ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]は長期割引を適用していません。</p> <p>7 生コンクリートは、すべて署決単価を採用しています。</p> <p>8 29号代価表のC-40について、RC-40の誤りです。代価表を修正します。なお、材料については県単価を採用しています。</p> <p>上記内容について、参考資料を修正したのでダウンロードシステムをご確認ください。</p>