

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和8年5月27日	
発注機関	京都大阪森林管理事務所	
事業名	安祥寺山溪間工事	
公告日	令和8年5月13日	
開札日時	令和8年6月23日	10時30分
質問の内容	設計6号明細と設計12号明細	1) 流路工側壁の水平打ち継目は谷止工と同様の差筋が必要とされていますか。
質問の回答		1) 流路工側壁について、水平打ち継目の差筋は必要ありません。

問合せ先 : 京都大阪森林管理事務所 総務グループ

電話 : 075-414-9822