

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和8年7月2日
発注機関	奈良森林管理事務所
事業名	奈良森林管理事務所トイレ改修工事(男子・女子トイレ)
公告日	令和8年6月9日
開札日時	令和8年7月17日
質問の内容	・女子トイレ改修による構造体に影響がある可能性についての確認・検討は実施されているのでしょうか。 具体的な内容: 1. 現状平面図(物入)(湯沸室)間仕切り壁内の柱を、改修後平面図では撤去していますが上階への構造に係る影響など。 構造図面が提供されていない為確認ができていませんが、基礎の立上がりや柱間土台などが存在すると考えられます。 2. 改修後図面では段差など確認できない為撤去とした際、構造に係る影響、切断した土台の固定方法など。 資料が少ない為構造計算などができないのでご確認していただき、詳細についてご教授願います。
質問の回答	1. 女子トイレ改修による構造体に影響がある可能性についての確認・検討の実施は行っていますが、実際に作業しないと判断できないところもあるため、発注段階では撤去としています。 なお、落札後の実際に作業を行う前に、変更を含めて協議のうえ対応をします。 また、基礎の立ち上がりや柱間土台などの存在については、別添、断面詳細図のとおり。 2. 改修後図面では段差など確認できない為撤去とした際、構造に係る影響、切断した土台の固定方法については、基本的には平坦に仕上げていただく必要がある。 ただし、土台については、上部への影響を考えて保存する必要がある場合は、壁のみ壊すなどの対策を行い変更協議で対応します。 構造計算等については、落札業者と調整を行い、構造計算を行ったうえで、対応することになります。

問合せ先：奈良森林管理事務所 総務グループ

電話：050-3160-6150 Eメール：nyusatsu_nara@maff.go.jp

