

入札説明書等に対する質問回答表

業務名 P C B含有塗膜調査業務（林道橋）Ⅲ

番号	質 問	回 答
1	乾式採取ではなく湿式採取になる場合の想定状況を教えてください。	鋼製のケレンであることから乾式を標準としています。 その他の必要がある場合は監督職員と協議してください。
2	採取量150gではなく、分析に必要な最低量（例えば50gとか）ではダメか。	採取量は1橋当たり150gを標準としています。 P C B、六価クロム、鉛の含有量試験に必要な量ですので変更はできません。 ただし、150gを採取できない条件が発生した場合は監督職員と協議してください。
3	補修塗装とはどこまでの作業を指しているのか（錆止め塗布でよいか）。	簡易塗装による補修で積算しています。
4	打合せ回数「10回」の想定内訳を教えてください（開催場所等）。	業務着手時及び成果品納入時に近畿中国森林管理局森林整備課にて打合せを実施。 中間打合せとして、各森林管理署等（8署(所)）において踏査または調査時に打合せを実施。
5	沿道対応で住民苦情は受注者の対応と記載されていますが、発注者立ち会いはないのでしょうか。	住民からの苦情等が発生した場合は受注者にて対応をお願いします。あわせて、監督職員へ報告をお願いします。 状況により監督職員補助者が立ち会うこともあります。
6	一覧表と写真を見る限り高所作業車が必要な箇所は見受けられませんが、高所作業車を想定されている箇所はあるのでしょうか。	点検車両は橋梁点検車BT-200を標準で積算しています。 現地踏査の結果、点検車両が必要ないと判断された場合は監督職員と協議により他方法に変更となります。 その場合は変更契約の対象となります。

入札説明書等に対する質問回答表

業務名 P C B含有塗膜調査業務（林道橋） III

番号	質 問	回 答
7	<p>下記橋梁は塗膜採取箇所（塗膜）がないように見えますが、塗膜が存在するのでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none">・石-①（木造、コンクリート作りに見える）・兵-① ・岡-⑤（コンクリート作りに見える）・兵-⑤ ・広北-② ・広北-③ ・広-①（鉄骨が錆で剥がれて落ちているように見える）	<p>橋梁の施工年度が含有塗膜を使用の可能性がある期間のため調査対象としています。</p> <p>現地踏査の結果、調査が必要ないと判断された場合は監督職員と協議により採取作業を取り止めることがあります。</p> <p>その場合は変更契約の対象となります。</p>
8	<p>各所の塗膜圧は分かりますでしょうか。</p>	<p>詳細までは分からないため現地踏査にて判断願います。</p>