

入札説明書等に対する質問回答書

物件名：令和８年度 四国森林管理局 本庁舎火災受信機等更新業務

質問事項	質問	回答
仕様書	仕様書に記載の更新機器ですが、既設の型番を確認したいです。	既設の機器の型番については以下のとおりです。 火災受信盤：YRPP-AAW20 種別：P型 1 級受信機（蓄積式） 型式：交流100V， 外部配線抵抗50Ω 公称蓄積時間50秒 型式番号：受第7-53号 回線方式：RPP-A24A式 回線数：20 主電源：AC100V， 0.75A， 50/60Hz 予備電源：DC24V， 0.6AH 終端器：1 0 KΩ 製造年：1998年 製造番号：KP0001 ヤマトプロテック株式会社