

入札説明書等に対する質問回答書

物件名：令和８年度 四国森林管理局 本庁舎火災受信機等更新業務

質問事項	質問	回答
業務数量内訳書	内訳書の中に、L2回線改修とありますが、具体的な内容は教えていただけますでしょうか。またそれが分かる資料等がありますでしょうか。	L2回線改修とは、火災受信機を更新するにあたって感知器などの端末機器と受信機をつなげている配線の改修を行うものです。 設計図等の資料等はありませんのでご了承ください。
現地調査の可否	現地調査は可能でしょうか。	現地調査は可とします。日程等の調整は、入札公告の ４．入札説明書等を交付する場所（１）入札説明書の交付場所 に記載の電話番号までご連絡ください。