盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事特記仕様書

Ⅰ.建築物及びその敷地の概要

1. 場　　所　岩手県盛岡市北山二丁目2番40号
2. 敷地面積　1,725. 99m2
3. 構　　造　木造 ２階建
4. 建築面積　305.29m2
5. 延べ面積　575.63m2

Ⅱ.工事概要

1. 建築物の外部　・屋根外壁塗装工事　一式
　・外壁シーリング工事　一式
　・その他修繕工事　一式
2. 仮設工　・足場工　一式

Ⅲ. 建築工事仕様

図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築木造工事標準仕様書 令和7年版」(以下「木造標準仕様書」という。)及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下「標準仕様書」という。)によるほか、建築物解体工事共通仕様書（令和7年度版）による。
なお、本工事に該当する各章のみ記載する。

Ⅳ.工事記録等

1．コリンズ　登録する

2．工事写真　着工前　工事中　完成時
（営繕工事写真撮影要領　国交省営繕部）

3．施工条件
施工時期　監督職員との協議
工事車両の駐車場　監督職員との協議
資機材等の置き場所　監督職員との協議

4．施工中の安全確保及び環境保全
低騒音、低振動建設機械の使用
排出ガス対策型建設機械の使用

1 各章共通事項

○環境への配慮

1)使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 次の①から③を満たすものとする。
① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保質材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びステレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放射量」の区分に応じた材料を使用する。
② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエテルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ‐n-プテル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

○材料の品質等

1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 2) 商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
4) 本工事に使用する材料は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明・の写し等)を監督職員に提出して承酷を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受件た場合はこの限りでない。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

2 仮設工事

○足場等

「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日)により行う。

○工場用水及び電力

構内既存の施設の利用可

○工事用看板

監督職員の指示による
表示は工事期間内とする

9 防水工事

○シーリング

・材料
下記以外は、木造標準仕様書　表11.3. 1による。ただし、外壁用タイル接着剤張りの場合のシーリングは、標準仕様書11章による。

施工箇所	シーリング材の種類
サッシ回り・外壁目地・各種水回り	MS-2

シーリング材の目地寸法 ※木造標事仕様·11.3.3 (1) (ア) ～ (ウ)による

12 木工事

○材料

○表面の仕上げ

・木工事に使用する木材は、国産材とする。

・屋外に使用する仕上げ材量
木材保護塗料塗り
A種

○釘、木ねじ等

・釘 (JIS A 5508)
鉄丸くぎ　ステンレス製

木ねじ(JIS B1112又はJIS B1135)
十字穴付き木ねじ　ステンレス製

18 塗装工事

○下地調整

下地面の種類	下地調整の種類 塗替え	下地調整の種類 新規	ひび割れ部
木部	※RB種・	・RA種・RB種	
鉄鋼面	※RB種・	RA種	
亜鉛鍍金鋼面	※RB種・RC種	RA種	
亜鉛鍍金鋼面(鋼製建具)	※RB種・	・RA種	
ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面	※RB種・	・RA種・RB種	・行う ・行わない
ｺﾝｸﾘｰﾄ面（DP以外）、ALCﾊﾟﾈﾙ面	※RB種・	・RA種	・行う ・行わない
ｺﾝｸﾘｰﾄ面（DP以外）、押出成形ｾﾒﾝﾄ面	・	・RA種	・行う ・行わない
せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ面 、その他 の ﾎﾞｰﾄﾞ面	※RB種・RC種	・RA種・RB種	

○錆止め塗料塗り

塗装面			塗料	工程
・鉄鋼面	EP-G以外	塗替え	Ａ種	※Ｃ種・
		新規見え掛り	Ａ種	※Ａ種・
		新規見え隠れ	Ａ種	※Ｂ種・
	EP-G	塗替え	Ｂ種	※Ｃ種・
		新規見え掛り	Ｂ種	※Ａ種・
		新規見え隠れ	Ｂ種	※Ｂ種・
・亜鉛めっき面	EP-G以外	塗替え	※Ａ種・	※Ｃ種・
		新規（鋼製建具）	※Ａ種・	※Ａ種・
		新規（鋼製建具以外）	※Ａ種・	※Ｃ種・
	EP-G	塗替え	・Ｃ種	※Ｃ種・
		新規（鋼製建具）	・Ｃ種	※Ａ種・
		新規（鋼製建具以外）	・Ｃ種	※Ｃ種・

○塗装

塗装の種別	塗装面	工程 塗替え	工程 新規
・合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り (SOP) 塗料の種別 ※１種・２種	木部屋外	※Ｂ種・	※Ａ種・
	木部屋内	※Ｂ種・	※Ｂ種・
	鉄鋼面	※Ｂ種・	・Ａ種※Ｂ種
	亜鉛鍍金鋼面（鋼製建具）	※Ａ種・	※Ｂ種・
	〃（鋼製建具以外）	※Ｂ種・	※Ｂ種・
・ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り（ＣＬ）	木部	※Ｂ種・	※Ｂ種・
・耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面 上塗り等級（　　）級	・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種	※Ａ種・
	亜鉛鍍金鋼面 上塗り等級（　　）級	・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種	※Ａ種・
	コンクリート面	・Ａ－１種　・Ａ－２種 ・Ｂ－１種　・Ｂ－２種 ・Ｃ－１種　・Ｃ－２種	
	押出成形セメント板面 防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	・Ａ－１種　・Ａ－２種 ・Ｂ－１種　・Ｂ－２種 ・Ｃ－１種　・Ｃ－２種	
・つや有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り塗り(EP-G)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
	せっこうボード面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
	その他ボード面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
	屋内の木部	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	※Ａ種・Ｂ種
	屋内の鉄鋼面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
	屋内の亜鉛めっき鋼面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
・合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
	せっこうボード面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
	その他ボード面	・Ａ種※Ｂ種・Ｃ種	・Ａ種※Ｂ種
・ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り(UC)	木部	・Ａ種※Ｂ種	・Ａ種※Ｂ種
・ﾗｯｶｰｴﾅﾒﾙ塗り(LE)	木部	・Ａ種※Ｂ種	・Ａ種※Ｂ種
・木材保護塗料塗り(WP)	木部	・Ａ種※Ｂ種	・Ａ種※Ｂ種