

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答
1. 本工事内訳書 14 項「コンクリート路面工 t=20cm」とありますが、87 号明細書では「15cm」となっています。どちらが正しいでしょうか。 2. 本工事内訳書 11 項「残土処理」0m3 と考えてよろしいでしょうか。 3. 39 号明細書の「丁字管 φ 150 mm」「端部蓋 φ 150mm」の単価を明示願います。 4. 本工事内訳書 8 項の「トマリ（端部蓋）」「丁字管」の単価を明示願いたい。 5. 現場説明書 6 項の岩ズリ（七瀬沢林道）はどこに使用するのでしょうか。ご教示願います。	1. 本工事内訳書 14 項「コンクリート路面工 t=20cm」は表記誤りで正しくは「t=15 cm」となります。 2. そのとおりです。 3. 丁字管 φ 150 mm 15,700 円／個 端部蓋 φ 150 mm 2,200 円／個 以上となります。 4. 上記 3 の単価と同様です。 5. 現場説明書 6 項に岩ズリ（七瀬沢林道）を記載しておりますが、該当しません。