

入札説明書等に対する質問回答書

入札説明書等に対する質問事項	質問事項に対する回答
<p>1. 外構解体(図面番号A-12) 図面上では、記入されていないのですが、現場には電柱が有ります。 既存のままで宜しいでしょうか。</p> <p>2. 庁舎解体・事務所解体(図面番号A-18) 図面上では、給水が井戸水になっていますが、現状は、上水道(量水器)になっているのでしょうか。 また、既存宿舎ですが、図面上では、給水管が接続されていますが、こちらも、別に上水道(量水器)が設置されているのでしょうか。 合わせて、事務所側も現状が、どのようになっているのか、ご指示願います。</p> <p>3. 庁舎解体・事務所解体(図面番号A-19) 図面上では、庁舎側は浄化槽が設置していますので、排水処理が確認できますが、事務所側と既存宿舎の排水状況が、現状どのようになっているのか、ご指示願います。</p>	<p>1. 敷地周囲にある電柱は、電力柱であることから、既存のままとします。</p> <p>2. 庁舎の給水は、上水道であり、量水器は既に撤去しております。 また、既存宿舎の量水器は、別系統となります。旧森林事務所側の量水器も既に撤去しております。</p> <p>3. 浄化槽は、既に停止しており、今後、金木支署において清掃を行う予定です。 旧森林事務所は、既に停止しています。既存宿舎の排水は、単独放流となっています。</p>