

入札説明書等に対する質問回答書

入札説明書等に対する質問事項	質問事項に対する回答
・フェンス解体新設部において、既存舗装の解体及び復旧は不要と考えて宜しいでしょうか。 ・工事用車両駐車場及び仮設事務用地は近隣地に無償借用できるものと考えてよろしいでしょうか。 ・仮設用水は既存建物(米代西部森林管理署または宿舎)から子メーターを経由で分岐のうえ有償利用できるものと考えて宜しいでしょうか。	・既存舗装の解体及び復旧については、現時点で不要としているが、施工段階で解体及び復旧の必要がある場合には、別途協議とします。 ・本工事に伴い使用する土地に関しては基本無償と考えているが規模や面積については別途協議とします。 ・本工事に当たり、発注者は、庁舎敷地内の既設水道からの分岐配管上に受注者用の子メーターを設置して水道を使用することを認めるものとし、当該子メーターによる計量水量に基づき、受注者は水道料金相当額を発注者に対して支払うものとします。